

Проект #РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

к релизу Акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Положения о Пожарной безопасности помещений для временного хранения макулатуры:

1. Площадь, непосредственного размещения макулатуры в помещении, должна быть не более 10 кв.м;
2. Макулатура должна быть сложена в стопки, или коробки, собранные в кипы или скопления, весом не более 130 кг;
3. Расстояние между кипами или скоплениями макулатуры должно быть не менее 8 метров друг от друга;
4. В случае, если в помещении предполагается организация хранения макулатуры с занимаемой площадью более 10 кв.м., необходимо выбирать помещения, оборудованные противопожарными перегородками (не ниже 1-го типа), и установленными противопожарными дверями (не ниже 2-го типа);
5. Расстояние от светильников или щитов автоматики, а также источников тепла до хранящейся макулатуры должно быть не менее 0,5 метра;
6. Не допускается использовать для складирования эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц), а также блокировать двери эвакуационных выходов;
7. Помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, с пожарными извещателями, реагирующими на дым;
8. Расстояние от верхнего края горючей нагрузки до ближайшего пожарного извещателя должно быть не менее 0,6 м;
9. В случае если, здание оборудовано системой автоматического тушения, то данное помещение также должно быть оборудовано системой тушения;